



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске**

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

10.07.2023г. № 929

Главе администрации  
Партизанского городского округа  
О.А. Бондареву  
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26 А

Уважаемый Олег Анатольевич

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за июнь 2023г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исследовано проб	Не соответствует
<b>Июнь 2023г.</b>					
1	ООО «Дельта»	88	0	88	14
	в/з Южный	52	0	52	0
	в/з Северный	14	0	14	1(1 цветность 30,5°; мутность 1,6 мг/л)
	в/з Углекаменск	12	0	12	4 (4 цветность 25,6-37,7°; 4 мутность 1,7-3,4 мг/л.)
	в/з Авангард	10	0	10	9 (8 цветность 23,0-28,9°; 1 мутность 1,95 мг/л)
2	МУП «Сучапский водоканал»	4	0	4	0
	в/з р. Ворошиловский ключ	2	0	2	0
	в/з р. Постышевка	2	0	2	0
4	<b>Итого</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>14</b>
	<b>Качество питьевой воды за июнь 2023г.</b>				

10 04 1.2-04-7723 23

МУП «Сучанский водоканал», не представлены результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Партизанске



И.А. Прокофьева

Степанок Я.Р.  
8/42363/6-71-09